



нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований, испытаний, измерений № 2.576/Г.317 от 21.11.2025г и протокола испытаний (измерений) освещенности №91-00-04/31541-02-2025 от 18.11.2025г. по результатам измерений установлено, что показатели искусственного освещения в группе «Сказка», музыкальном зале, группе «Радуга», прачечной, уютной, горячем цехе, мясном цехе ниже допустимых значений, что не соответствует требованиям ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 83, таблица 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 13 статьи 52.1 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ предписываю:**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить выполнение норм питания на 1 ребенка. Основание: ст.17,28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, Приложения N 7 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	До 26.11.2026г
2.	Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали. Основание: ст.17, 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	До 26.11.2026г
3.	Довести уровень искусственной освещенности в группе «Сказка», музыкальном зале, группе «Радуга», прачечной, уютной, горячем цехе, мясном цехе до соответствия требованиям .Протоколы измерения освещенности, подтверждающие соответствие уровня искусственной освещенности предоставить в территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю по Западному Крыму. Основание: ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 83, таблица 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	До 26.11.2026г
4.	Довести параметры микроклимата в горячем цехе, мясном цехе до соответствия требованиям. Протоколы измерения параметров микроклимата, подтверждающие соответствие параметров микроклимата предоставить в территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю по Западному Крыму. Основание: ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	До 26.11.2026г

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Светлячок» села Сизовка Сакского района Республики Крым, ИНН 9107005495, ОГРН 1159102010000, юридический адрес: 296531, Республика Крым, Сакский район, с.Сизовка, ул. Гагарина, д. 55, адрес осуществления деятельности: 296531, Республика Крым, Сакский район, с.Сизовка, ул. Гагарина, д. 55.  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменном виде в территориальный отдел Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю по Западному Крыму по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43 второй этаж приемная начальника территориального отдела, в срок до 26.11.2026г. с приложением документов и сведений, фотоматериалов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
Межрегионального управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Крым и городу Севастополю по  
Западному Крыму



Н.О. Дыркач

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 11 2025 г.

(подпись)

А.М. Чивилдик  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340245

Владелец Чивильдеева Наталья Ивановна

Действителен с 03.12.2025 по 03.12.2026